



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Al Comune di Volpiano

Settore Ambiente, Lavori pubblici,
Patrimonio e Manutenzioni

V O L P I A N O

protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

Allegati

Risposta al foglio del 20/03/2026

n. 8884

Oggetto: Comune di Volpiano (TO). Adeguamento e manutenzione straordinaria della sede d'archivio di via Lombardore. Comunicazione

In riscontro alla nota a margine citata, con la quale codesto Comune ha inviato la relazione redatta dallo studio associato Archingeo di Torino, nel quale si rappresenta l'impossibilità di installare gli estrattori d'aria già previsti dal progetto descritto in oggetto,

visto il parere favorevole espresso a tale progetto dalla scrivente Soprintendenza con nota prot. n. 85 dell'8/01/2026, che si intende integralmente richiamato,

preso atto di quanto si comunica in merito l'impossibilità tecnica ed economica di installare gli estrattori d'aria già previsti dal progetto,

considerata la presenza di aperture apribili disposte sulle pareti perimetrali dei locali archivio,

considerata la previsione di installazione di un impianto di climatizzazione e di umidificazione automatici in grado di garantire le condizioni termoigrometriche indicate nella relazione in parola,

considerato la previsione di prevedere un ricambio d'aria periodico nel redigendo protocollo interno di utilizzo e manutenzione dell'archivio,

si esprime un parere favorevole in ordine agli interventi previsti dal progetto e dalle successive integrazioni ai fini dell'adeguamento dell'immobile in via Lombardore, Volpiano, da destinare agli archivi comunali.

Si raccomanda di prevedere una verifica costante delle condizioni termoigrometriche in modo da poter intervenire nel caso si discostassero da quelle indicate dalla scrivente Soprintendenza per la corretta conservazione della documentazione.

Si resta in attesa di successivi aggiornamenti e, con riguardo ai lavori di adeguamento presso l'immobile in parola, della relazione finale degli interventi eseguiti. A conclusione dei lavori sarà possibile programmare un sopralluogo per le verifiche di competenza preliminari allo spostamento dei materiali.

LA SOPRINTENDENTE

Dott.ssa Deneb Teresa Cesana

(originale firmato digitalmente)

Funzionario archivista
Davide Bobba



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Via Santa Chiara, 40/H - 10122 Torino - tel.: (+39) 011 4361117

PEO: sab-pie@cultura.gov.it - PEC: sab-pie@pec.cultura.gov.it