STUDIO TECNICO ARCHITETTURA
Arch. Bruno GALLERI
Via D'Azeglio, 14 B/C - 10077 San Maurizio Canavese (TO)
tel. 011/9280.000
fax 011/19.800.767
e-mail: brunogalleri@tiscali.it
P.I. 08.000.000.010
C.F. GLL BRN 58L27 A123

Data ufficio tecnico

COMUNE DI VOLPIANO

(PROVINCIA DI TORINO)

Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - 10088 Volpiano (TO)

Amministrazione locale

PROGETTO ESECUTIVO

(PIANO INTERRATO - STATO ATTUALE - FINALE)

INTERVENTI PRESSO L A SCUOLA DELL'INFANZIA
REALIZZAZIONE AREA DI MANOVRA MEZZI ANTINCENDIO CORTILE
PLESSO SCOLASTICO DI VIA TRIESTE E COMPARTIMENTAZIONE SCALA

Titolo tavola

ESTRATTO PRGC
ESTRATTO CATASTALE
PLANIMETRIA GENERALE
PIANTA PIANO INTERRATO

Tipo tavola	Numero tavola	Scala disegni	Modifica n°	Aggiornato da	Data aggiornamento
Architettonico	ATT-FIN_01.03	1:200 - 1:100	00	-	-

Cartoteca	Data	Nome file	Disegnatore
	novembre 2017	arch_esec_cpl_att_fin_01_03	

PROGETTISTA		IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Bruno GALLERI		Geom. Mario SORRISO
Timbro e firma		Timbro e firma

n.r.	Simboli grafici per elaborati tecnici	ed
	Descrizione	Simbolo grafico
	Elementi costruttivi: Porta resistente al fuoco.	
	Note - Quando indicato si intende quantità numerica di fuoco secondo il simbolo grafico dovrà indicare la sua classe REI, EI, E 2 ore o 2 ambito nomina dei materiali / detail grafici.	
	Distanziamenti: Distanza di sicurezza esterna.	4 m
	Distanziamenti: Distanza di sicurezza interna.	2 m
	Distanziamenti: Distanza di protezione.	2 m
	Vie di uscita: Percorso di uscita verso fatto.	
	Vie di uscita: Percorso di uscita orizzontale.	
	Vie di uscita: Percorso di uscita verso il basso.	
	Evacuatore di Fumo e Calore	
	Estintore portatile.	Capacità indicegnerile 34 A - 144 B
	Estintore portatile da kilogrammi.	5
	Note - Dovrà essere indicato secondo il simbolo la classe del fuoco compatibile e la quantità ammessa.	
	Dispositivi antincendio (idrico): Idrante su nasspo.	
	Dispositivi antincendio (idrico): Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia.	
	Dispositivi antincendio (idrico): Idrante sottosuolo.	

n.r.	Simboli grafici per elaborati tecnici	ed
	Descrizione	Simbolo grafico
	Dispositivi antincendio (idrico): Idrante soprasuolo (DM 30/11/83).	
	Dispositivi antincendio (idrico): Attacco autopompa singolo.	
	Dispositivi antincendio (idrico): Attacco autopompa doppio m.f.	
	Note - Dovrà essere indicato secondo il simbolo il diametro delle bocche ed il numero ne indica.	
	Sistemi di segnalazione: Impianto di allarme a intervallo generale comune	
	Dispositivi di segnalazione: Impianto automatico di rilevazione antincendio (*)	
	Note - (*) Attivare dalla circolazione dell'aspetto d'attesa del rivelatore.	
	Impianti fissi e di estinzione: Ad attivazione automatica.	
	Impianti fissi e di estinzione: Ad attivazione manuale.	
	Note - Attivazione dalla circolazione e del pulsante devono essere pari / estinti dalla centrale antincendio	
	PARETI REI 120	
	PARETI REI 90	
	PARETI REI 60	


Via Torino
Via Cuneo
Via Pinerolo
Via Ivrea
Via Aosta
Via Lanzo
Via Susa
Via Pinerolo
Via Ivrea
Via Aosta
Via Lanzo
Via Susa
Via Cuneo
Via Torino